



## **УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МКОУ ООШ № 12

д. Усть – Утка

*Chrysanthemum*

«12» flora

卷之三

Д.Ю. Ошурков

2012 г.

## План мероприятий

**направленных на устранения предписания № 309/1/71 по нарушению требований пожарной безопасности**

№ п/п	Содержание нарушения, наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Мероприятия по устранению нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Не проводится техническое обслуживание установки автоматической пожарной сигнализации. Правила противопожарного режима в РФ п. 63	Заключить договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с соответствующей организацией	до 01.06.2013	Выполнено
2	Тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации не заменены на дымовые. ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 ч.1 ст. 46, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ч. 1 ст.151	Заменить автоматическую пожарную сигнализацию	до 01.06.2013	Выполнено
3	Допускается эксплуатация удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. Правила противопожарного режима в РФ п. 42	Проложить электропроводку до используемых электроприборов	до 01.06.2013	Выполнено
4	На огнетушители установленные на объекте, не заведены паспорта. Порядковые номера не нанесены на корпус белой краской. Правила противопожарного режима в РФ п. 475	Завести паспорта на огнетушители и нанести номер белой краской	до 01.06.2013	Выполнено

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное Управление МЧС России по Свердловской области**

620151, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «А», т.:8(343)371-17-00, 371-33-55

**Отдел надзорной деятельности г. Нижний Тагил**

Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(3435) 42-28-04, 42-28-08, doznanie@9ogps.ru

**Предписание № 309/1/71**

**по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

**МКОУ ООШ № 12 деревни Усть-Утка**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Н.Тагил по пожарному надзору № 309-24 сентября 2012 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности 30.10.12г. с 10 час. 00. до 14 час. 00 мин проведена плановая проверка здания и помещений МКОУ ООШ № деревни Усть – Утка по адресу: Пригородный район, деревня Усть – Утка, ул. Советская, 12 старши инспектором ОНД ОНД г. Н. Тагил старшим лейтенантом внутренней службы Козыревым Вячеславом Сергеевичем т. 48-34-96

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с директором МКОУ ООШ № 12 деревни Усть - Утка Ошурковым Дмитрием Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устраниить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности		Отметка (подпись выполнена (указывается только выполнение))
			1	2	
1.	Техническое обслуживание установки автоматической пожарной сигнализации не проводится.	Правила противопожарного режима в РФ п. 63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.	3	4	01.06.2013г.
2.	Тепловые извещатели установки автоматической пожарной сигнализации в центральное здание не заменены на дымовые.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ с ч. 1 ст. 46: Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; ох-	3	4	01.06.2013г.

		раны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей; обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие на период до вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, размещаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти в информационной системе общего пользования в электронной форме с указанием подлежащих обязательному исполнению структурных единиц (разделов, пунктов) этих актов и документов, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 5 настоящего Федерального закона; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ч. 1 ст. 151: Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона; НПБ 110-03 п. 3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 19, 26 29, 32 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.	
3.	Допускается эксплуатация удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ	Правила противопожарного режима в РФ п. 42. Запрещается: 3) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.	01.06.2013г.
4.	На огнетушители установленные на объекте, не заведены паспорта. Порядковые номера не нанесены на корпус белой краской.	Правила противопожарного режима в РФ п. 475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.	01.06.2013г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствие с действующим законодательством

за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных за квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД г.Н.Тагил Козырев В. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» 11 2012 г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Бисерт  
(подпись)

Директор Ошурков Д. Ю.  
(должность, фамилия, инициалы)

«06» ноябрь 2012 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99